

## กระทู้ถามที่ ๒๙๘ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ปัญหาระบบส่งน้ำสาย MC2 สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  
ใช้งานได้ไม่เต็มศักยภาพ

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

เนื่องด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกกลาง สำนักงานชลประทานที่ ๖ ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มีสถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนชนบท ตามแบบการก่อสร้างต้องมีเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อดูดน้ำจากแม่น้ำชีเข้าสู่ระบบกระจายน้ำ แต่เมื่อก่อสร้างสถานีสูบน้ำแล้วเสร็จปรากฏว่าเครื่องสูบน้ำใช้ได้เพียง ๑ เครื่อง เพราะกำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอสำหรับการเปิดใช้งาน เครื่องสูบน้ำทั้ง ๒ เครื่อง ไม่สามารถสูบน้ำไปที่บ่อกกลางได้ ทำให้บางครั้งน้ำไหลเบาหรือไม่ไหลเลย ส่งผลให้ไม่สามารถระบายน้ำให้แก่ชาวบ้านเพื่อใช้ในการเกษตร การอุปโภคและบริโภคได้เพียงพอ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยไผ่ บ้านโนนคำมี บ้านโนนศิลา บ้านหูลิง บ้านวังแสง และบ้านโนนข่า ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกกลาง สำนักงานชลประทานที่ ๖ กรมชลประทาน รวมทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ควรบูรณาการความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบส่งน้ำสาย MC2 สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้สามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนทั้ง ๖ หมู่บ้านได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จึงขอเรียนถามว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบส่งน้ำ สาย MC2 สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ใช้งานได้ไม่เต็มศักยภาพหรือไม่อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

วันวิชาติ สมบูรณ์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย

จังหวัดขอนแก่น

## คำตอบกระทู้ถามที่ ๒๙๘ ร.

ของ นายวันนวัติ สมบูรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดขอนแก่น  
เรื่อง ปัญหาระบบส่งน้ำสาย MC2 สถานีสูบน้ำ P1 เชื้อนชนบท จังหวัดขอนแก่น ใช้งานได้ไม่เต็มศักยภาพ

ข้าพเจ้า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอตอบ  
กระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้

### คำถาม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบส่งน้ำสาย MC2 สถานีสูบน้ำ P1  
เชื้อนชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ใช้งานได้ไม่เต็มศักยภาพหรือไม่ อย่างไร ขอทราบ  
รายละเอียด

### คำตอบ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ขอเรียนว่า สถานีสูบน้ำ P1 เชื้อนชนบท  
ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยไผ่ ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ชลประทาน จำนวน  
๙,๖๓๑ ไร่ โดยมีคลองส่งน้ำ ทั้งหมด ๔ สาย ได้แก่ (๑) คลองส่งน้ำสาย MC1 พื้นที่ ๒,๖๖๖ ไร่  
(๒) คลองส่งน้ำสาย MC1-1L พื้นที่ ๓,๖๗๗ ไร่ (๓) คลองส่งน้ำสาย MC2 พื้นที่ ๑,๕๕๕ ไร่  
และ (๔) คลองส่งน้ำสาย MC3 พื้นที่ ๑,๗๓๓ ไร่ ซึ่งสถานีสูบน้ำ P1 มีเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง  
สามารถใช้งานได้เพียง ๑ เครื่อง เนื่องจากกำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอ

ปัจจุบันกรมชลประทานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยการเปลี่ยน  
หม้อแปลงไฟฟ้า ให้สามารถรองรับการใช้งานของเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
ซึ่งในฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ได้สูบน้ำให้คลองส่งน้ำทั้ง ๔ สาย รวมถึงคลองส่งน้ำสาย MC2  
ให้เกษตรกรได้ใช้ในการเพาะปลูกพืชอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ กรมชลประทานมีแผนงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P1  
เชื้อนชนบท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกกลาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเพิ่มจำนวน  
เครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำ P1 จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อเป็นเครื่องสำรอง กรณีเครื่องสูบน้ำไม่สามารถ  
ใช้งานได้ ซึ่งกรมชลประทานจะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม  
ต่อไป