

กระทู้ถามที่ ๐๘๖ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐

เรื่อง การเกิดอัคคีภัยทำให้โทรศัพท์ทั้งภายในและภายนอก ของกรมทางหลวงไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามนายกรัฐมนตรี้ ดังต่อไปนี้

ด้วยข้าพเจ้าได้รับการร้องเรียนจากรายกรจำนวนมากที่ติดต่อราชการกับกรมทางหลวงโดยทางโทรศัพท์ว่า การติดต่อสื่อสารไม่ได้รับความสะดวก สอบถามก็ได้รับแจ้งว่าเกิดอัคคีภัยในบริเวณใกล้เคียง ทำให้โทรศัพท์ขัดข้อง จึงขอให้กรมทางหลวงประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข และเร่งติดตั้งโทรศัพท์ใหม่ จึงขอเรียนถามว่า

๑. ปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์ของหน่วยราชการที่กล่าวข้างต้น มีข้อเท็จจริงอย่างไร และขอทราบผลในการแก้ไขและการติดตั้งโทรศัพท์อย่างละเอียด

๒. กรมทางหลวงได้มีการตรวจสอบสายไฟฟ้าตามทางหลวงซึ่งมีอายุการใช้งานมานานอาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ และบางแห่งมีการลักไฟฟ้าใช้โดยต่อสายกันเอง มีข้อเท็จจริงอย่างไร มีการตรวจสอบบ้างหรือไม่ และขอทราบผลการตรวจสอบเป็นอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๓. โทรศัพท์มีความจำเป็นในการใช้สื่อสาร ขอทราบเหตุที่ทำให้การแก้ไขโทรศัพท์ขัดข้องในกรมทางหลวงล่าช้า

๔. การแก้ไขโทรศัพท์ที่ขัดข้องจะใช้เวลากายในหนึ่งหรือสองสัปดาห์ก็จะเสร็จ แต่เหตุใดกรมทางหลวงจึงช้ามาก จะแก้ไขให้เสร็จใช้การได้ทั้งหมดโดยเร็วจะได้หรือไม่ ถ้ามีได้เพราะเหตุใด ถ้าได้จะได้อะไร ขอทราบรายละเอียด

๕. โทรศัพท์ ไฟฟ้า และการสื่อสารของกรมทางหลวงได้มอบหมายให้ผู้ใดรับผิดชอบ และมีแผนนโยบายอย่างไรที่จะมิให้เกิดเหตุเช่นนี้อีก ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

นิยม ทรัพย์บุญญา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี

พรรคชาติไทย

๒๕๔๐
การแบ่ง
คุ้มครอง
รัฐและ
ราชการ
อย่างอื่น
บัญญัติ
๒๕๐๗
นังงาน

คำตอบกระทู้ถามที่ ๐๘๖ ร.

ของ นายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี

เรื่อง การเกิดอัคคีภัยทำให้โทรศัพท์ทั้งภายในและภายนอก

ของกรมทางหลวงไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

ข้าพเจ้า นายเสนาะ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ชี้แจงตอบ กระทู้ถาม เรื่อง การเกิดอัคคีภัยทำให้โทรศัพท์ทั้งภายในและภายนอก ของกรมทางหลวงไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ข้าพเจ้าขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ ดังนี้

คำตอบข้อ ๑

รัฐบาลขอเรียนให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีโทรศัพท์ของกรมทางหลวงเกิดขัดข้อง ดังนี้ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๕ ได้เกิดเพลิงไหม้บริเวณใกล้กับตู้ควบคุมวงจรโทรศัพท์ติดต่อภายในของกรมทางหลวง ทำให้วงจรควบคุมโทรศัพท์ติดต่อภายในเสียหาย และเป็นผลให้ระบบการติดต่อสื่อสารเฉพาะภายในกรมทางหลวงขัดข้อง ส่วนการสื่อสารโดยโทรศัพท์ภายนอกใช้งานได้ตามปกติมาโดยตลอด ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้แจ้งให้บริษัทล็อกซเล่ย์ ซึ่งเป็นผู้ติดตั้งระบบโทรศัพท์ติดต่อภายในมา ตรวจสอบความเสียหาย และประมาณการค่าเสียหายทั้งหมด ทำการประกาศประกวดราคาและทำสัญญาซื้อขายวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๐ กำหนดส่งของ (วงจรควบคุมโทรศัพท์ภายในกรมทางหลวง) วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ขณะนี้บริษัทผู้ขายได้นำตู้ควบคุมวงจรโทรศัพท์ติดต่อภายในมาติดตั้งเพื่อใช้งานชั่วคราวก่อน

คำตอบข้อ ๒

สำหรับการตรวจสอบสายไฟฟ้าตามทางหลวง ขอเรียนว่า กรมทางหลวงได้มีคำสั่งให้ทุกหน่วยงานเอาใจใส่ดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งการตรวจสอบสายไฟฟ้า แต่อย่างไรก็ตามสายไฟฟ้าของเดิมที่ติดตั้งอยู่ภายในผนังหรือเหนือฝ้าเพดานอาจได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง ซึ่งในระยะหลังหากกรมทางหลวงจะเปลี่ยนสายไฟฟ้า ก็จะทำให้ติดตั้งสายไฟฟ้าเป็นแบบภายนอกผนัง (เดินลอย) ทั้งหมด ซึ่งสะดวกต่อการตรวจสอบและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการตรวจสอบเสาและสายไฟฟ้าที่เป็นสมบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่พาดตามเขตทางหลวงอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี หากพบว่ามีอายุการใช้งานมานานหรือเกิดชำรุดสึกหรอ ก็จะดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในสภาพดีเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยในการจ่ายกระแสไฟฟ้า สำหรับบางพื้นที่ที่มีการลักขโมยไฟฟ้าใช้โดยต่อสายกันเอง หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจพบก็จะดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

คำตอบข้อ ๓ และข้อ ๔

ส่วนสาเหตุที่ทำให้การแก้ไขปัญหาโทรศัพท์ขัดข้องในกรมทางหลวงมีความล่าช้า ขอเรียนว่าเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตู้ควบคุมวงจรโทรศัพท์เสียหายทั้งระบบ จึงจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ติดตั้งใหม่ ทำให้ต้องล่าช้าไปบ้าง และโดยที่ขั้นตอนการจัดหาอุปกรณ์ติดตั้งโทรศัพท์ใหม่ เพื่อทดแทนกับตู้ควบคุมวงจรโทรศัพท์ที่เสียหายทั้งระบบนั้น จำเป็นต้องดำเนินการจัดหาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ และเกี่ยวข้องกับ การจัดหางบประมาณ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจล่าช้าไปบ้าง เพราะต้องดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของทางราชการ

คำตอบข้อ ๕

สำหรับเรื่องหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบโทรศัพท์ ไฟฟ้า และการสื่อสารของกรมทางหลวง รวมทั้งเรื่องการกำหนดนโยบายที่จะป้องกันมิให้เกิดปัญหาอภคภัยขึ้นอีกนั้น ขอเรียนว่าสำนักเครื่องกลและสื่อสาร ซึ่งรับผิดชอบงานดูแลโทรศัพท์ ไฟฟ้า และการสื่อสารของกรมทางหลวง ได้วางมาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิดอภคภัยขึ้นอีก โดยจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับผู้ใช้งานของหน่วยงานต่างๆ ในกรมทางหลวง เพื่อตรวจสอบสายไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกสำนักงานทุกจุด รวมทั้งให้ความรู้ในด้านการใช้และดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย อีกทั้งได้กำชับหน่วยงานที่จะติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ใช้กระแสไฟฟ้าแรงสูงให้ขออนุมัติจากอธิบดีกรมทางหลวงก่อนทุกครั้ง นอกจากนี้ยังกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเมื่อเลิกใช้เครื่องไฟฟ้าทุกชนิดแล้ว ต้องปิดสวิทช์หรือถอดปลั๊กเสียบออกก่อนปิดสำนักงาน

พลก
งตอบ
มารณ

อน
ติดต่อ
ติดต่อ
กติมา
ยในมา
ัญญา
วันที่
ใช้งาน

ดยงาน
องเดิม
หลวง
กต่อ

ไฟฟ้า
านาน
งและ
ไฟฟ้า