

กระทู้ถามที่ ๒๖๒ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การขอติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงฉุกเฉิน ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้

ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ซอย ๑๔ ท่าข้าม ซอย ๑๔ ซอย ๑๖ แขวงแสมดำ และซอยนวมัยงามเจริญ ๓๓ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน มีโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นพื้นที่ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น เกิดไฟไหม้บ่อยครั้ง พื้นที่เป็นชุมชนซอยเล็กคับแคบ เมื่อเกิดเหตุระดับเพลิงมาล่าช้าทำให้เกิดเพลิงไหม้เสียหาย ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สิน บางครั้งยังส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยรอบอีกด้วย หากมีการติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงในพื้นที่ก็จะช่วยป้องกันการเกิดอัคคีภัยลงได้ จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงมหาดไทย มีงบประมาณดำเนินการติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงฉุกเฉิน ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร หรือไม่ อย่างไร ถ้ามีจะดำเนินการได้เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

๒. กระทรวงมหาดไทย มีมาตรการแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยง ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้ง เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล

กรุงเทพมหานคร

คำตอบกระทู้ถามที่ ๒๖๒ ร.

ของ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล
เรื่อง การขอติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงฉุกเฉิน ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ข้าพเจ้า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอตอบกระทู้ถาม
ของท่านสมาชิกผู้มีความสนใจ ดังนี้

๑. กระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตบางขุนเทียน) มีงบประมาณ
ในการดำเนินการติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงฉุกเฉิน ซึ่งการติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงฉุกเฉินในพื้นที่
เขตบางขุนเทียนมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ สำนักงานเขตทำการสำรวจจุดติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงฉุกเฉิน

๑.๒ เสนอจุดติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงฉุกเฉินไปยังสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาความเหมาะสม

๑.๓ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ทำบันทึกข้อตกลงกับ
การประปานครหลวง

๑.๔ การประปานครหลวง ติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงฉุกเฉิน

และขอเรียนว่าปัจจุบันในพื้นที่เขตบางขุนเทียนมีหัวจ่ายน้ำดับเพลิงฉุกเฉินครอบคลุมพื้นที่
สามารถเปิดใช้น้ำประปาในการระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ จึงยังไม่มีแผนการสำรวจและติดตั้งเพิ่มเติม
แต่ถ้าปรากฏภายหน้ามีความจำเป็นต้องติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงฉุกเฉินเพิ่มเติม จะดำเนินการโดยด่วน
เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

๒. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ำที่เสี่ยงที่เกิดเหตุไหม้บ่อยครั้ง สำนักงานเขตจะดำเนินการ
โดยเข้าสำรวจพื้นที่รกร้างว่างเปล่าและประสานแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่
เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย