

กระทู้ถามที่ ๑๕๒ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๑ มิถุนายน ๒๕๕๑

เรื่อง ลิฟต์ของกรมการพัฒนาชุมชนชำรุดบ่อยๆ แต่ยังไม่ได้ทำการซ่อมให้ใช้งานได้ดี
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้

ด้วยข้าพเจ้าได้รับการร้องเรียนจากรายกรจำนวนมากว่าลิฟต์ของกรมการพัฒนาชุมชนชำรุด
มานานแล้ว ข้าราชการและราษฎรไปติดต่อกรมการพัฒนาชุมชนได้รับความเดือดร้อน เพราะทำให้
ต้องเดินขึ้นบันไดเกิดความล่าช้าขอให้เร่งรัดแก้ไขตรวจสอบและซ่อมรักษาให้ใช้งานได้ดี จึงขอเรียนถามว่า

๑. ลิฟต์ของกรมการพัฒนาชุมชนชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้เหตุใดจึงไม่ซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ขาดอุปกรณ์หรืออะไหล่ และมีสิ่งเสียหายที่ไม่สามารถซ่อมให้ใช้งานได้ดีอีกหรือไม่ ขอทราบรายละเอียด

๒. ลิฟต์ของกรมการพัฒนาชุมชนซื้อจากประเทศใด มีประกันไว้กี่ปี ใช้ของยี่ห้อใด ชำรุด
มานานเท่าใด ไม่สามารถซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติเพราะเหตุใด กลุ่มแม่บ้านที่ติดต่อกกรมพัฒนา
ชุมชนร้องเรียนว่ากรมการพัฒนาชุมชนอยู่สูงถึงชั้นที่ ๕ เดินขึ้นไม่ไหว เพราะกลุ่มแม่บ้านส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุ จึงขอให้ซ่อมให้ใช้งานได้ดีและปลอดภัยโดยเร็วจะได้หรือไม่ ประการใด ขอทราบรายละเอียด

๓. ลิฟต์ของกรมการพัฒนาชุมชนอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด และมีประกันไว้หรือไม่
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีการติดต่อหรือแจ้งไปยังผู้รับประกันภัยหรือไม่ ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

นิยม วรปัญญา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี

พรรคชาติไทย

คำตอบกระทู้ถามที่ ๑๕๒ ร.

ของ นายนิยม วรรณญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี
เรื่อง ลิฟต์ของกรมการพัฒนาชุมชนชำรุดบ่อยๆ แต่ยังไม่ได้ทำการซ่อมให้ใช้งานได้

ข้าพเจ้า พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอตอบกระทู้ถาม
ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดังนี้

คำถาม ๑ ลิฟต์ของกรมการพัฒนาชุมชนชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ เหตุใดจึงไม่ซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ ขาดอุปกรณ์หรืออะไหล่ และมีสิ่งเสียหายที่ไม่สามารถซ่อมให้ใช้งานได้หรือไม่
ขอทราบรายละเอียด

คำตอบ กระทรวงมหาดไทย ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

เหตุที่ดำเนินการซ่อมลิฟต์ล่าช้า เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของลิฟต์
ชำรุดตามอายุการใช้งาน ซึ่งบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายขาดอุปกรณ์ดังกล่าว จึงต้องสั่งซื้อจากประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตโดยตรง ปัจจุบันลิฟต์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ

คำถาม ๒ ลิฟต์ของกรมการพัฒนาชุมชนซื้อจากประเทศใด มีประกันไว้กี่ปี ใช้งบของยี่ห้อใด
ชำรุดมานานเท่าใด ไม่สามารถซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติเพราะเหตุใด กลุ่มแม่บ้านที่ติดต่อกรม
การพัฒนาชุมชนร้องเรียนว่ากรมการพัฒนาชุมชนอยู่สูงถึงชั้นที่ ๕ เดินขึ้นไม่ไหว เพราะกลุ่มแม่บ้าน
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จึงขอให้ซ่อมให้ใช้งานได้ดีและปลอดภัยโดยเร็วจะได้หรือไม่ ประการใด ขอทราบ
รายละเอียด

คำตอบ กระทรวงมหาดไทย ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

ลิฟต์ที่ติดตั้ง ณ อาคารดำรงราชานุภาพ ซึ่งเป็นที่ทำการของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นลิฟต์ยี่ห้อ
“ฟูจิเทค” ซื้อจากบริษัท ว. เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายเมื่อปี ๒๕๓๓ ผลิตโดย
ประเทศญี่ปุ่น มีประกัน ๑ ปี นับจากติดตั้งแล้วเสร็จ ปัจจุบันได้ทำการซ่อมสามารถใช้การได้ดี
และปลอดภัย

คำถาม ๓ ลิฟต์ของกรมการพัฒนาชุมชนอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด และมี
ประกันไว้หรือไม่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการติดต่อหรือแจ้งไปยังผู้รับประกันภัยหรือไม่ ขอทราบ
รายละเอียด

คำตอบ กระทรวงมหาดไทย ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

ลิ
นับจากติด
ปลัด กระ
และติดตั้ง

กม ๒๕๕๑

เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๗๔ ก

ลิฟต์ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีประกัน ๑ ปี นับจากติดตั้งแล้วเสร็จ และตรวจรับมอบเมื่อปี ๒๕๓๓ และเมื่อพ้นจากระยะเวลาประกัน สำนักงาน ปลัด กระทรวงมหาดไทย ได้จ้างบริษัท ว. เกียรติ แอนด์ พูจิ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่าย และติดตั้งลิฟต์ดังกล่าว เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยทำสัญญาปีต่อปีตลอดมา

ได้ดี
ขอกระหู่ถาม
ไม่ซ่อมแซม
ได้อีกหรือไม่
งานของลิฟต์
จากประเทศ
ของยี่ห้อใด
ติดต่อกกรม
กลุ่มแม่บ้าน
ด ขอทราบ
ในลิฟต์ยี่ห้อ
ผลิตโดย
ใช้การได้ดี
นใด และ
ขอทราบ